



Акционерное Общество
«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
 625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20
 тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru
 Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00047
 Срок действия: 25.01.2018 г. – 21.12.2019 г.
 Центральная заводская лаборатория
 625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10

ПАСПОРТ № 562

Топливо низкотемпературное для бытовых котлов
 СТО 73171028-018-2019

Код ОКПД-2: 19.20.28.190
 Дата изготовления: 05.09.2019г.
 Дата отбора пробы: 05.09.2019г. по ГОСТ 2517-2012
 Место отбора: АО «Антипинский НПЗ» Номер резервуара: 11 (УП) Уровень наполнения, см: 1350,0
 Размер партии, тонн: 7222,361
 Дата проведения испытаний: 05.09.-06.09.2019г. Дата оформления паспорта: 06.09.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 73171028-018-2019	Фактические данные
1	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не выше минус 36	минус 45
2	Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D 4052	не выше 0,860	0,8521
3	Кинематическая вязкость при 100°С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 1,8	1,476
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 82	89
5	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - температура, при которой перегоняется 50%, °С - температура конца кипения, °С	ГОСТ 2177	не ниже 150 не выше 320 не выше 380	167,5 311 374
6	Цвет	визуально	От белого матового до светло-желтого	светло-желтый

Заключение: Топливо низкотемпературное для бытовых котлов соответствуют требованиям СТО 73171028-018-2019

Дополнительные сведения:

В топливо введены следующие присадки:

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,04 % масс.

Дата выдачи паспорта: 06.09.2019г.

Масса груза
соответствует
накладной



Начальник смены _____ Киселева Г. П.

КОПИЯ ВЕРНА

